

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 664 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 73/TTr-SCT ngày 23/10/2018; đề nghị của Công ty Điện lực Bắc Giang tại Tờ trình số 1754/TTr-PCBG ngày 15/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, gồm các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh: Do nhu cầu phụ tải của Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử lớn, trong khi bán kính cấp điện hiện nay từ trạm 110kV Lục Ngạn đến khu vực Tây Yên Tử là trên 50km, việc cấp điện cho Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử không đảm bảo. Cần bổ sung trạm biến áp trung gian sau MBA tự dùng 25MVA-220/6,6kV của Nhà máy nhiệt điện Sơn Động để cấp điện cho Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử và khu vực lân cận.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Bổ sung đường dây và trạm biến áp cấp điện cho Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử và khu vực lân cận vào Quy hoạch chi tiết lưới điện trung

áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035:

- Chủ đầu tư công trình: Công ty Điện lực Bắc Giang.
- Địa điểm xây dựng: Thôn Đồng Rì, xã Thanh Luận, huyện Sơn Động.
- Thông số kỹ thuật: Tuyến cáp ngầm 24kV mạch kép, dài 463m từ MBA tự dùng 25MVA-220/6,6kV của Nhà máy nhiệt điện Sơn Động đến trạm trung gian 6,6/35kV. 03 lộ đường dây 35kV, dài 6.800m xuất tuyến sau trạm biến áp để cấp điện cho Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử và khu vực lân cận. Trạm trung gian 6,6/35kV MBA công suất 2x5600kVA.

3. Các nội dung khác của quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND huyện Sơn Động và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, TKCT;
 - + Lưu VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Văn Thái