

Số: 783/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 53/TTr-SCT ngày 08/10/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035, gồm các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh: Công ty TNHH SeoJin Việt Nam đang tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất và gia công khuôn mẫu bằng kim loại tại các lô B2, B3, B7 KCN Song Khê - Nội Hoàng, với nhu cầu công suất đăng ký trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, tháng 10/2019 đăng ký công suất: 8MVA. Giai đoạn 2, tháng 11/2019 đăng ký công suất: 15MVA. Do đó, cần điều chỉnh bổ sung nguồn điện phục vụ sản xuất của nhà máy.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Bổ sung công trình đường dây và trạm biến áp (5000+3000)kVA-35(22)/0,4kV cấp điện cho nhà xưởng lô B3, thời gian lắp đặt tháng 10/2019.

- Bổ sung công trình đường dây và trạm biến áp 5000kVA-35(22)/0,4kV; đường dây và trạm biến áp 6000kVA cấp điện cho nhà xưởng lô B7, thời gian lắp đặt tháng 11/2019.

- Bổ sung công trình đường dây và trạm biến áp 4000kVA-35(22)/0,4kV cấp điện cho nhà xưởng lô B2, thời gian lắp đặt tháng 11/2019.

- Nguồn cấp điện cho Công ty TNHH Seojin Việt Nam được lấy từ Lộ 375 E7.12 Trạm 110kVA Song Khê, công suất 10MVA và Lộ 372 E7.12 Trạm 110kVA Song Khê, công suất 13MVA.

- Chủ đầu tư công trình: Công ty TNHH Seojin Việt Nam.

- Địa điểm xây dựng: KCN Song Khê - Nội Hoàng.

3. Các nội dung khác của quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang.

**Điều 2.** Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang, UBND thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + LĐVP, TH, TKCT;
  - + Lưu VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Dương Văn Thái*  
Dương Văn Thái